



**TABELLA – 6C10**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI**  
**DI NAPOLI E CASERTA DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019**  
**SULLE EMISSIONI AI CAMINI DELLE LINEE E1 – E2 – E3**  
**ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRESCRITTE IN AIA PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI INDICATI**  
**NELL'ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06, SVOLTE AI SENSI**  
**DELL'ART. 29-DECIES, COMMA 3 DEL CITATO DECRETO**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E 1 (Linea1)	Limite A.I.A.
NO2**	48.7 mg/ Nm <sup>3</sup>	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	Verbale 22/SM/19-01.04.19	
NO2 *	60.0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 5	
	39.0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3	
	47.0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4	
SO2 ***	0.1 mg/ Nm <sup>3</sup>	
	Verbale 22/SM/19 -01.04.19 ***RdP 20190007018- 24.04.19	
CO**	4.8 mg/ Nm <sup>3</sup>	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Verbale 22/SM/19 -01.04.19	
CO *	3.4 mg/ Nm <sup>3</sup> ± 0.2	
	5.0 mg/ Nm <sup>3</sup> ± 0.3	
	6.0 mg/ Nm <sup>3</sup> ± 0.4	
Polveri ***	< 0.1 mg/ Nm <sup>3</sup>	
	Verbale 06/CL/19 -17.04.19 ***RdP 20190008719 - 13.05.19	
COT**	< 1 mg/ Nm <sup>3</sup>	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
	Verbale 06/CL/19 -17.04.19	
COT*	< 1 mg/ Nm <sup>3</sup>	
	< 1 mg/ Nm <sup>3</sup>	
	< 1 mg/ Nm <sup>3</sup>	
Cd;Tl ***	< 0.005 mg/ Nm <sup>3</sup>	
	Verbale 04/CL/19-05.04.19 ***RdP 20190007408 -30.05.19	
Hg ***	< 0.001 mg/ Nm <sup>3</sup>	0.02mg/ Nm <sup>3</sup>
	Verbale 04/CL/19-05.04.19 ***RdP 20190007408 - 30.05.19	
As,Co,Cr,Cu, Mn,Ni,Pb,Sb, Vanadio ***	< 0.02 mg/ Nm <sup>3</sup>	0.2mg/ Nm <sup>3</sup>
	Verbale 04/CL/19-05.04.19 ***RdP 20190007408 - 30.05.19	
IPA	< 0.001 mg/ Nm <sup>3</sup>	0.01 mg/Nm <sup>3</sup>
	Verbale 22/SM/19 - 01.04.19 RdP 20190007018-24.04.19	

\*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.  
\*\*media dei valori analitici riferiti a 3 misure consecutive di cui \*.  
\*\*\*I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n.3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.