



TABELLA – 6C11
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
DI NAPOLI E CASERTA DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019
SULLE EMISSIONI AI CAMINI DELLE LINEE E1 – E2 – E3
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRESCRITTE IN AIA PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI INDICATI
NELL'ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06, SVOLTE AI SENSI
DELL'ART. 29-DECIES, COMMA 3 DEL CITATO DECRETO

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E 2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO ₂ **	47.3 mg/Nm³	85 mg/Nm³
	Verbale 03/CL/19 - 03.04.19	
NO ₂ *	50.0 mg/Nm ³ ± 4	
	45.0 mg/Nm ³ ± 4	
	47.0 mg/Nm ³ ± 4	
SO ₂ ***	0.2 mg/Nm³	
	Verbale 03/CL/19 - 03.04.19 ***RdP 20190007329 - 24.04.19	
CO**	4.7 mg/Nm³	50 mg/ Nm³
	Verbale 03/CL/19 - 03.04.19	
CO *	4.0 mg/Nm³ ± 0.2	
	5.3 mg/Nm³ ± 0.3	
	4.9 mg/Nm³ ± 0.3	
Polveri ***	< 0.1 mg/Nm³	
	Verbale 23/SM/19-15.04.19 ***RdP 20190008191-13.05.19	
COT**	< 1 mg/Nm³	5 mg/ Nm³
	Verbale 23/SM/19 - 15.04.19	
COT*	< 1 mg/Nm³	
	< 1 mg/Nm³	
	< 1 mg/Nm³	
Cd;Tl ***	< 0.005 mg/Nm³	
	Verbale 31/SM/19 – 31.05.19 ***RdP 201900012255 - 01.07.19	
Hg ***	< 0.001 mg/Nm³	0.02mg/Nm³
	Verbale 31/SM/19 – 31.05.19 ***RdP 201900012255 - 01.07.19	
As,Co,Cr,Cu, Mn,Ni,Pb,Sb, Vanadio ***	< 0.02 mg/Nm³	0.2mg/Nm³
	Verbale 31/SM/19 – 31.05.19 ***RdP 201900012255 - 01.07.19	
IPA	< 0.001 mg/Nm³	0.01 mg/Nm³
	Verbale 03/CL/19 - 03.04.19 RdP 20190007331 - 24.04.19	

*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.
**media dei valori analitici riferiti a 3 misure consecutive di cui *.
***I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.