



TABELLA – 6C12
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
DI NAPOLI E CASERTA DAL 01.04.2019 AL 31.05.2019
SULLE EMISSIONI AI CAMINI DELLE LINEE E1 – E2 – E3
ATTIVITÀ DI CONTROLLO PRESCRITTE IN AIA PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI INDICATI
NELL'ALLEGATO XII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06, SVOLTE AI SENSI
DELL'ART. 29-DECIES, COMMA 3 DEL CITATO DECRETO

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E 3 (Linea 3)	Limite A.I.A.	
NO ₂ **	45.3 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³	
	Verbale 26/SM/19-30.04.2019		
NO ₂ *	42.0 mg/Nm ³ ± 3.6		
	46.0 mg/Nm ³ ± 3.9		
	48.0 mg/Nm ³ ± 4		
SO ₂ ***	< 0.1 mg/Nm ³		25 mg/Nm ³
	Verbale 26/SM/19-30.04.2019 ***RdP 20190009289-30.05.2019		
CO**	4.9 mg/Nm ³		50 mg/ Nm ³
	Verbale 26/SM/19-30.04.2019		
CO *	4.5 mg/Nm ³ ± 0.3		
	5.5 mg/Nm ³ ± 0.3		
	4.6 mg/Nm ³ ± 0.3		
Polveri ***	< 0.1 mg/Nm ³	3 mg/ Nm ³	
	Verbale 07/CL/19 -23.04.2019 ***RdP 20190008929-13.05.19		
COT**	< 1 mg/Nm ³	5 mg/ Nm ³	
	Verbale 07/CL/19 -23.04.2019		
COT*	< 1 mg/Nm ³		
	< 1 mg/Nm ³		
	< 1 mg/Nm ³		
Cd;Tl ***	< 0.005 mg/Nm ³		0.02mg/ Nm ³
	Verbale 30/SM/19 24/05/2019 ***RdP 201900011797-13.06.19		
Hg ***	< 0.001 mg/Nm ³		0.02mg/Nm ³
	Verbale 30/SM/19 24/05/2019 ***RdP 201900011797-13.06.19		
As,Co,Cr,Cu, Mn,Ni,Pb,Sb, Vanadio ***	< 0.02 mg/Nm ³		0.2mg/Nm ³
	Verbale 30/SM/19 24/05/2019 ***RdP 201900011797-13.06.19		
IPA	< 0.001 mg/Nm ³	0.01 mg/Nm ³	
	Verbale 26/SM/19-30.04.2019 RdP 20190009289/30.05.2019		

*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.
**media dei valori analitici riferiti a 3 misure consecutive di cui *.
***I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.