



**TABELLA – 6C13**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI**  
**DI NAPOLI E CASERTA IL 17/10/2019 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E2**  
**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE**  
**DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC**  
**N.120/GC DEL 19.03.2015**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO <sub>2</sub> *	Verbale 41/CL/19 del 17/10/19	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	59,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 5,0	
	60,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 5,0	
	62,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 5,0	
CO*	Verbale 41/CL/19 del 17/10/19	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	5,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,3	
	8,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,5	
	8,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,5	
Polveri **	Verbale 41/CL/19 del 17/10/19 RdP 20190024257 del 24/10/19	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
	0.18 mg/Nm <sup>3</sup>	

\*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.

\*\*I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n. 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.