



TABELLA – 6C14
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
DI NAPOLI E CASERTA IL 23 e il 29/01/2020 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC
N.120/GC DEL 19.03.2015

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 04/CL/20 del 23/01/20	85 mg/Nm ³
	48,0 mg/Nm ³ ± 4,0	
	41,0 mg/Nm ³ ± 3,0	
	34,0 mg/Nm ³ ± 3,0	
CO*	Verbale 04/CL/20 del 23/01/20	50 mg/ Nm ³
	5,4 mg/Nm ³ ± 0,3	
	3,9 mg/Nm ³ ± 0,2	
	4,3 mg/Nm ³ ± 0,2	
NO ₂ *	Verbale 05/CL/20 del 29/01/20	85 mg/Nm ³
	57,0 mg/Nm ³ ± 5,0	
	53,0 mg/Nm ³ ± 5,0	
	51,0 mg/Nm ³ ± 5,0	
CO*	Verbale 05/CL/20 del 29/01/20	50 mg/ Nm ³
	3,4 mg/Nm ³ ± 0,3	
	4,6 mg/Nm ³ ± 0,5	
	4,5 mg/Nm ³ ± 0,5	
Polveri **	Verbale 05/CL/20 del 29/01/20 RdP 202000001753 del 12/02/20	3 mg/ Nm ³
	<0,1 mg/Nm ³	

*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.

**I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n. 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.