



**TABELLA – 6C15**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI**  
**DI NAPOLI E CASERTA IL 15/06/2020 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1**  
**PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE**  
**DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC**  
**N.120/GC DEL 19.03.2015**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
NO <sub>2</sub> *	Verbale 28/CL/20 del 15/06/20	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	48,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
	47,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
	53,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
CO*	Verbale 28/CL/20 del 15/06/20	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	6,9 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,4	
	5,3 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,3	
	6,5 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,4	
PCB -DIOSSIN LIKE	Verbale 28/CL/20 del 15/06/20 RdP 8802 del 01/07/20	0,1 ng/ Nm <sup>3</sup>
	0,000067 ng/Nm <sup>3</sup>	
PCDD/F	Verbale 28/CL/20 del 15/06/20 RdP 8802 del 01/07/20	0,025 ng/Nm <sup>3</sup>
	0,00085 ng/Nm <sup>3</sup>	

\*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.