



TABELLA – 6C16
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
DI NAPOLI E CASERTA IL 21/10/2020 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E2
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC
N.120/GC DEL 19.03.2015

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 37/SM/20 del 21/10/20	85 mg/Nm ³
	50,2 mg/Nm ³ ± 4,1	
	58,2 mg/Nm ³ ± 4,8	
	66,6 mg/Nm ³ ± 5,5	
CO*	Verbale 37/SM/20 del 21/10/20	50 mg/ Nm ³
	11,0 mg/Nm ³ ± 0,9	
	9,8 mg/Nm ³ ± 0,8	
	8,5 mg/Nm ³ ± 0,7	
Polveri **	Verbale 37/SM/20 del 21/10/20 RdP 2020018524 del 30/10/20	3 mg/ Nm ³
	< 0.1 mg/Nm ³	

*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.

**I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n. 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.