



TABELLA – 6C17
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
DI NAPOLI E CASERTA IL 14/01/2021 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E3
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC
N.120/GC DEL 19.03.2015

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E3 (Linea 3)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 01/SM/21 del 14/01/21	85 mg/Nm ³
	49,0 mg/Nm ³ ± 4,0	
	46,5 mg/Nm ³ ± 3,8	
	63,1 mg/Nm ³ ± 5,2	
CO*	Verbale 01/SM/21 del 14/01/21	50 mg/ Nm ³
	10,4 mg/Nm ³ ± 0,9	
	8,1 mg/Nm ³ ± 0,7	
	9,3 mg/Nm ³ ± 0,8	
Polveri **	Verbale 01/SM/21 del 14/01/21 RdP 20210000483 del 01/02/21	3 mg/ Nm ³
	0,24 mg/Nm ³	

*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.
 **I risultati dei rapporti di prova si riferiscono alla media dei valori analitici di n. 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.