



TABELLA – 6C18
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI
SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E3
CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E3 (Linea 3)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21	85 mg/Nm ³
	50,6 mg/Nm ³ ± 4,2	
	44,7 mg/Nm ³ ± 3,7	
	45,5 mg/Nm ³ ± 3,7	
NO ₂ **	46,9 mg/Nm ³	
CO*	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21	50 mg/ Nm ³
	12,3 mg/Nm ³ ± 1,0	
	12,9 mg/Nm ³ ± 1,1	
	13,8 mg/Nm ³ ± 1,1	
CO**	13,0 mg/Nm ³	
Polveri ***	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21 RdP 20210008096 C01_Rev1A1 del 24/06/21	3 mg/ Nm ³
	0,19 mg/Nm ³	
Somma Cd;Tl ***	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21 RdP 20210008096 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm ³
	La somma dei valori comprensivi del calcolo dell'incertezza associata rientra nel limite previsto dal quadro ambientale B3-B3.1	
Hg***	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21 RdP 20210008096 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm ³
	0,0009 mg/ Nm ³	
Somma As,Co,Cr,Cu, Mn,Ni,Pb,Sb, Vanadio ***	Verbale 17/SM/21 del 11/05/21 RdP 20210008096 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm ³
	La somma dei valori comprensivi del calcolo dell'incertezza associata rientra nel limite previsto dal quadro ambientale B3-B3.1	

* valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.
**Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie
*** media dei valori analitici di n.3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.