



**TABELLA – 6C19**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI**  
**ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO**  
**PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI**  
**SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1**  
**CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
NO <sub>2</sub> *	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	49,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
	47,8 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3,9	
	45,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3,7	
CO**	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	9,4 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,8	
	9,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,8	
	8,8 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,7	
Polveri ***	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21 RdP 20210008614 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
	0,03 mg/Nm <sup>3</sup>	
Somma Cd;Tl ***	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21 RdP 20210008614 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm <sup>3</sup>
	La somma dei valori comprensivi del calcolo dell'incertezza associata rientra nel limite previsto dal quadro ambientale B3-B3.1	
Hg***	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21 RdP 20210008614 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm <sup>3</sup>
	0,011 ± 0,005 mg/ Nm <sup>3</sup>	
Somma As,Co,Cr,Cu, Mn,Ni,Pb,Sb, Vanadio ***	Verbale 18/SM/21 del 18/05/21 RdP 20210008614 C01_Rev1_A1 del 24/06/21	0,02 mg/ Nm <sup>3</sup>
	La somma dei valori comprensivi del calcolo dell'incertezza associata rientra nel limite previsto dal quadro ambientale B3-B3.1	

\*valori medi espressi come NO<sub>2</sub> e riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.  
\*\*valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.  
\*\*\* media dei valori analitici di n. 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.