



TABELLA – 6C22
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI
SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1
CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
Carbonio Organico Totale (COT)*	Verbale 23/SM/21 del 27/05/21	5 mg/ Nm ³
	< 1 mg/Nm ³	
	< 1 mg/Nm ³	
	< 1 mg/Nm ³	
Carbonio Organico Totale (COT)**	< 1 mg/Nm ³	
Fluoruri espressi come acido fluoridrico HF***	Verbale 23/SM/21 del 27/05/21 RdP 20210009700 C01_Rev1A1 del 24/06/21 rettificato con nota protocollo 9959 del 21/02/22	0,3 mg/ Nm ³
	< 0,2 mg/Nm ³	
<p>* valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.</p> <p>**Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie</p> <p>*** media dei valori analitici di n.3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.</p>		