



TABELLA – 6C23
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI
SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E2
CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 24/SM/21 del 01/06/21	85 mg/Nm ³
	47,6 mg/Nm ³ ± 3,9	
	48,2 mg/Nm ³ ± 4,0	
	51,5 mg/Nm ³ ± 4,2	
NO ₂ **	49,1 mg/ Nm ³	
CO*	Verbale 24/SM/21 del 01/06/21	50 mg/ Nm ³
	8,8 mg/Nm ³ ± 0,7	
	8,6 mg/Nm ³ ± 0,7	
	8,4 mg/Nm ³ ± 0,7	
CO**	mg/ Nm ³	
Carbonio Organico Totale (COT)*	Verbale 24/SM/21 del 01/06/21	5 mg/ Nm ³
	< 1 mg/Nm ³	
	< 1 mg/Nm ³	
	< 1 mg/Nm ³	
Carbonio Organico Totale (COT)**	< 1 mg/Nm ³	
Fluoruri espressi come acido fluoridrico HF***	Verbale 24/SM/21 del 01/06/21 RdP 20210009967 C01_Rev1 del 24/06/21 rettificato con nota protocollo 9959 del 21/02/22	0,3 mg/ Nm ³
	< 0,2 mg/Nm ³	
Ossidi di Zolfo come SO ₂ ***	Verbale 24/SM/21 del 01/06/21 RdP 20210009967 C01_Rev1 del 24/06/21	25 mg/ Nm ³
	< 0,5 mg/Nm ³	
* valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto. **Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie *** media dei valori analitici di n.3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.		