



TABELLA – 6C24
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI
SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E3
CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E3 (Linea 3)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale del 23/09/2021 (Come da prot.43844/2023)	85 mg/Nm ³
	56,8 mg/Nm ³ ± 4,8	
	44,5 mg/Nm ³ ± 3,7	
	45,7 mg/Nm ³ ± 5,7	
NO ₂ **	49,6 mg/Nm³	
CO*	Verbale del 23/09/2021 (Come da prot.43844/2023)	50 mg/ Nm ³
	58,8 mg/Nm ³ ± 4,8	
	10,8 mg/Nm ³ ± 0,9	
	9,5 mg/Nm ³ ± 0,8	
CO**	26,4 mg/Nm³	
Ammoniaca**	Verbale del 23/09/2021 (Come da prot.43844/2023)	30 mg/ Nm ³
	< 10 mg/Nm³	
<small>* Valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto. **Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie</small>		