



**TABELLA – 6C25**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO**  
**PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI**  
**SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E2**  
**CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO <sub>2</sub> *	Verbale del 18/01/2022 (Come da prot.43844/2023)	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	45,5 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3,7	
	45,5 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3,7	
	49,0 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
NO <sub>2</sub> **	<b>46,7 mg/Nm<sup>3</sup></b>	
CO*	Verbale del 18/01/2022 (Come da prot.43844/2023)	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	13,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 1,1	
	10,9 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,9	
	11,6 mg/Nm <sup>3</sup> ± 1,0	
CO**	<b>11,9 mg/Nm<sup>3</sup></b>	
Polveri totali**	Verbale del 18/01/2022 (Come da prot.43844/2023)	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
	<b>0,05 mg/Nm<sup>3</sup></b>	

\* Valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.

\*\*Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie