



TABELLA – 6C26
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI, SALERNO E UOC SICB DI POZZUOLI
SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1
CONTROLLI AIA DECRETO DIRIGENZIALE REG. CAMPANIA N.1653 DEL 10/12/2014 E SMI

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale del 12/05/2022 (Come da prot.43844/2023)	85 mg/Nm ³
	47,4 mg/Nm ³ ± 3,9	
	45,5 mg/Nm ³ ± 3,7	
	40,8 mg/Nm ³ ± 3,4	
NO ₂ **	44,6 mg/Nm³	
CO*	Verbale del 12/05/2022 (Come da prot.43844/2023)	50 mg/ Nm ³
	7,1 mg/Nm ³ ± 0,6	
	6,9 mg/Nm ³ ± 0,6	
	6,4 mg/Nm ³ ± 0,5	
CO**	6,8 mg/Nm³	
Polveri totali**	Verbale del 12/05/2022 (Come da prot.43844/2023)	3 mg/ Nm ³
	0,04 mg/Nm³	
<small>* Valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto. **Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie</small>		