



**TABELLA – 6C27**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO**  
**PROVINCIALE DI NAPOLI E SALERNO SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E2**  
**ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DUI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA**  
**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA (NA) ARPAC E**  
**GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC N.120/GC DEL 19.03.2015**

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E2 (Linea 2)	Limite A.I.A.
NO <sub>2</sub> *	Verbale del 09/09/22 (Come da prot.43844/2023)	85 mg/Nm <sup>3</sup>
	48,2 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
	48,2 mg/Nm <sup>3</sup> ± 4,0	
	44,7 mg/Nm <sup>3</sup> ± 3,7	
NO <sub>2</sub> **	<b>47,0 mg/Nm<sup>3</sup></b>	
CO*	Verbale del 09/09/22 (Come da prot.43844/2023)	50 mg/ Nm <sup>3</sup>
	12,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 1,0	
	12,1 mg/Nm <sup>3</sup> ± 1,0	
	11,5 mg/Nm <sup>3</sup> ± 0,9	
CO**	<b>11,9 mg/Nm<sup>3</sup></b>	
Carbonio Organico Totale (COT)*	Verbale del 09/09/22 (Come da prot.43844/2023)	5 mg/ Nm <sup>3</sup>
	< 1 mg/Nm <sup>3</sup>	
	< 1 mg/Nm <sup>3</sup>	
Carbonio Organico Totale (COT)**	<b>&lt; 1 mg/Nm<sup>3</sup></b>	
Polveri***	Verbale del 09/09/22 (Come da prot.43844/2023)	3 mg/ Nm <sup>3</sup>
	<b>0,1 mg/Nm<sup>3</sup></b>	

\* valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.  
\*\*Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie  
\*\*\* media dei valori analitici di n.3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto