



TABELLA – 6C29
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI E SALERNO SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E1
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DUI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA (NA) ARPAC E
GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC N.120/GC DEL 19.03.2015

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E1 (Linea 1)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale del 12/05/2023 (Come da prot.43844/2023)	85 mg/Nm ³
	54,9 mg/Nm ³ ± 4,5	
	57,2 mg/Nm ³ ± 4,7	
	54,9 mg/Nm ³ ± 4,5	
NO ₂ **	55,7 mg/Nm³	
CO*	Verbale del 12/05/2023 (Come da prot.43844/2023)	50 mg/ Nm ³
	10,3 mg/Nm ³ ± 0,8	
	10,9 mg/Nm ³ ± 0,9	
	11,9 mg/Nm ³ ± 1,0	
CO**	10,0 mg/Nm³	
Polveri totali**	Verbale del 12/05/2023 (Come da prot.43844/2023)	3 mg/ Nm ³
	< 0,01 mg/Nm³	
Ammoniaca**	Verbale del 12/05/2023 (Come da prot.43844/2023)	30 mg/ Nm ³
	< 3 mg/Nm³	
* Valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto.		
**Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie		
Giudizio: tutti i parametri sopra analizzati sono risultati conformi ad AIA DGR 1653/14 (Come da prot.43844/2023)		