



TABELLA – 6C30
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI ED ANALISI EFFETTUATE DAL DIPARTIMENTO
PROVINCIALE DI NAPOLI E SALERNO SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA E3
ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DUI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA (NA) ARPAC E
GESTORE A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC N.120/GC DEL 19.03.2015

Parametro	Punto di prelievo emissioni al camino E3 (Linea 3)	Limite A.I.A.
NO ₂ *	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 - Prot.8145/2024)	85 mg/Nm ³
	39,2 mg/Nm ³ ± 3,2	
	42,0 mg/Nm ³ ± 3,5	
	38,5 mg/Nm ³ ± 3,2	
NO ₂ **	39,9 mg/Nm³	
CO*	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 - Prot.8145/2024)	50 mg/ Nm ³
	8,4 mg/Nm ³ ± 0,7	
	8,5 mg/Nm ³ ± 0,7	
	7,4 mg/Nm ³ ± 0,6	
CO**	8,1 mg/Nm³	
Carbonio Organico Totale TOC*	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 - Prot.8145/2024)	5 mg/ Nm ³
	< 1mg/Nm ³	
	< 1mg/Nm ³	
	< 1mg/Nm ³	
Carbonio Organico Totale TOC**	< 1mg/Nm³	
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂ ***	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 – RdP 202312881 del 31/01/24 - Prot.8145/2024	25 mg/ Nm ³
	2,9 mg/Nm³	
Cadmio+Tallio Cd+Tl***	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 – RdP 202312881 del 31/01/24 - Prot.8145/2024	0,02 mg/ Nm ³
	< 0,005 mg/Nm³	
Sommatoria metalli (Arsenico-Cromo-Cobalto- Piombo-Nichel-Vanadio- Rame-Ferro-Manganese- Antimonio) ***	Verbale 25/SM/23 del 22/09/2023 – RdP 202312881 del 31/01/24 - Prot.8145/2024	0,2 mg/ Nm ³
	< 0,005 mg/Nm³	
* Valori medi riferiti a 3 misure orarie, rappresentativi di almeno un'ora di campionamento dell'impianto. **Valore medio della concentrazione rilevata riferito alla media di tre misurazioni orarie ***Media dei valori analitici di 3 campioni consecutivi rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto		
Giudizio: tutti i parametri sopra analizzati sono risultati conformi ad AIA DGR 1653/14 - Prot.8145/2024		