



**TABELLA – 6C9 –
 INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
 PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA (NA) ARPAC E GESTORE
 A2A COME DA DELIBERA DEL COMMISSARIO ARPAC N.120/GC DEL 19.03.2015
 RISULTATI ANALITICI DELLE MISURAZIONI EFFETTUATE DAI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI NAPOLI E CASERTA
 NELL'ANNO 2018 SULLE EMISSIONI AL CAMINO DELLA LINEA 2 E 3**

PARAMETRO ANALIZZATO	DATA CAMPIONAMENTO	VALORE RILEVATO CAMINO LINEA 1	VALORE RILEVATO CAMINO LINEA 2	VALORE RILEVATO CAMINO LINEA 3	LIMITI AIA DGR 1653 01.12.2014	U.M.	GIUDIZIO
Polveri totali	16.05.2018	///	///	<0,1	3	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	16.05.2018	///	///	54.0 ± 5.0	85	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Monossido di carbonio (CO)	16.05.2018	///	///	14.9 ± 0.9	50	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Polveri totali	26.06.2018	///	<0,1	///	3	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	26.06.2018	///	54.0 ± 5.0	///	85	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Monossido di carbonio (CO)	26.06.2018	///	11.2 ± 0.7	///	50	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Polveri totali	19.12.2018	///	///	<0,1	3	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	19.12.2018	///	///	67.0 ± 5.0 56.0 ± 4.0 59.0 ± 5.0	85	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014
Monossido di carbonio (CO)	19.12.2018	///	///	6.4 ± 0.4 8.8 ± 0.5 6.5 ± 0.4	50	mg/Nm ³	CONFORME AL LIMITE AIA D.D. 1653 DEL 01.12.2014