

**TABELLA – 6D3 –
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
CAMINI DELLE LINEE 1 – 2 – 3 ANNO 2017**

LINEA 1 anno 2017		Parametri emissivi [mg/Nm3]							
dati a2a SME									
Medie mensili (1)	Fonte dei dati a2a SME	NOx	CO	SO2	HCl	Polveri	COT	NH3	HF
	Ore mensili di funzionamento marcia con rifiuto								
gennaio	744	48,9	6,2	0,3	2,1	0,3	0,5	0,3	0,1
febbraio	672	50,6	6,0	0,4	1,4	0,3	0,5	0,4	0,1
marzo	112	42,2	4,5	0,5	2,2	0,3	0,6	0,7	0,1
aprile	720	50,7	3,9	0,4	1,5	0,3	0,4	0,3	0,1
maggio	744	46,7	3,6	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1
giugno	720	47,2	2,8	0,4	2,1	0,3	0,1	0,3	0,1
luglio	744	42,9	2,0	0,4	2,2	0,3	0,1	0,8	0,1
agosto	413	44,8	2,9	0,3	1,9	0,3	0,2	0,7	0,1
settembre	617,5	48,2	5,1	0,6	2,2	0,3	0,3	0,9	0,1
ottobre	744	45,7	4,6	0,3	1,7	0,3	0,1	0,3	0,1
novembre	720	50,9	4,6	0,3	1,7	0,3	0,2	0,4	0,1
dicembre	714	45,3	4,4	0,3	2,0	0,3	0,2	0,3	0,1
Min (4)		42,2	2,0	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1
Max (4)		50,9	6,2	0,6	2,2	0,3	0,7	0,9	0,1
Media		47,0	4,2	0,4	1,8	0,3	0,3	0,5	0,1
Valore limite giornaliero -medie giornaliere (2)		85	50	25	7	3	5	30	0,3
Valore limite - medie semiorarie (3)									
Valore limite (100%)		400	100	200	60	30	20	60	4
Valore limite (97%)		200	(a)	50	10	10	10		1

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (3) MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese. (a) Il valore limite è rispettato se nessun valore medio semiorario supera il valore limite di 100mg/Nm3 in un periodo di 24 ore , oppure in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.

Elaborazione a cura del Dipartimento di Napoli- Area Territoriale



**TABELLA – 6D3 –
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
CAMINI DELLE LINEE 1 – 2 – 3 ANNO 2017**

LINEA 2 anno 2017 dati a2a SME		Fonte dei Parametri emissivi [mg/Nm3]							
Medie mensili (1)	Ore mensili di funzionamento marcia con rifiuto	NOx	CO	SO2	HCl	Polveri	COT	NH3	HF
gennaio	744	59,1	10,2	0,4	2,4	0,3	0,3	0,9	0,1
febbraio	672	60,4	9,1	0,4	2,1	0,3	0,2	1,0	0,1
marzo	744	60,8	8,5	0,4	2,0	0,3	0,1	1,2	0,1
aprile	720	61,8	7,6	0,6	2,1	0,3	0,0	1,0	0,1
maggio	744	60,2	6,9	0,9	0,8	0,3	0,0	1,4	0,1
giugno	720	60,0	7,1	0,9	2,1	0,3	0,0	2,5	0,1
luglio	487,5	54,9	6,1	0,8	0,9	0,3	0,0	2,7	0,1
agosto	377	53,2	5,9	2,1	1,2	0,3	0,2	0,7	0,1
settembre	720	52,4	7,2	1,1	2,2	0,3	0,0	1,0	0,1
ottobre	744	53,6	7,4	1,1	0,7	0,3	0,0	0,8	0,1
novembre	720	53,0	8,2	0,9	1,5	0,3	0,0	0,5	0,1
dicembre	744	47,9	10,1	0,8	2,3	0,3	0,0	0,3	0,1
Min (4)		47,9	6,1	0,4	0,7	0,3	0,0	0,3	0,1
Max (4)		61,8	10,2	2,1	2,3	0,3	0,3	2,7	0,1
Media		56,4	7,9	0,9	1,7	0,3	0,1	1,2	0,1
Valore limite giornaliero -medie giornaliere (2)		85	50	25	7	3	5	30	0,3
Valore limite - medie semiorarie (3)									
Valore limite (100%)		400	100	200	60	30	20	60	4
Valore limite (97%)		200	(a)	50	10	10	10		1

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (3) MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese. (a) Il valore limite è rispettato se nessun valore medio semiorario supera il valore limite di 100mg/Nm3 in un periodo di 24 ore, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.

Elaborazione a cura del Dipartimento di Napoli- Area Territoriale



**TABELLA – 6D3 –
INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)
SISTEMA MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI (SME)
CAMINI DELLE LINEE 1 – 2 – 3 ANNO 2017**

LINEA 3 anno 2017		Parametri emissivi [mg/Nm3]							
dati a2a SME									
Fonte dei									
Medie mensili (1)	Ore mensili di funzionamento marcia con rifiuto	NOx	CO	SO2	HCl	Polveri	COT	NH3	HF
gennaio	137	50,2	11,4	0,3	2,7	0,3	0,1	0,9	0,1
febbraio	534	54,2	7,9	0,8	0,3	0,3	0,0	0,8	0,1
marzo	744	56,6	8,1	1,0	0,3	0,3	0,0	0,9	0,1
aprile	720	58,5	8,4	0,5	0,6	0,3	0,0	0,8	0,1
maggio	744	51,5	9,3	0,9	1,1	0,3	0,0	0,9	0,1
giugno	720	48,6	9,0	0,7	2,2	0,3	0,0	1,1	0,1
luglio	376	48,3	9,1	1,0	1,5	0,3	0,1	1,3	0,1
agosto	744	48,5	7,8	1,5	0,3	0,3	0,0	0,9	0,1
settembre	720	54,3	9,5	0,9	0,6	0,3	0,0	1,2	0,1
ottobre	744	48,9	10,2	0,3	0,3	0,3	0,0	0,9	0,1
novembre	715	52,7	11,8	0,5	0,3	0,3	0,0	0,9	0,1
dicembre	473	56,9	12,2	0,5	1,0	0,3	0,1	1,3	0,1
Min (4)		48,3	8,1	0,3	0,3	0,3	0,0	0,8	0,1
Max (4)		56,9	11,8	1,5	2,7	0,3	0,1	1,3	0,1
Media		52,4	9,6	0,7	0,9	0,3	0,0	1,0	0,1
Valore limite giornaliero -medie giornaliere (2)		85	50	25	7	3	5	30	0,3
Valore limite - medie semiorarie (3)									
Valore limite (100%)		400	100	200	60	30	20	60	4
Valore limite (97%)		200	(a)	50	10	10	10		1

(1) - MEDIA MENSILE: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel mese di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (2) - MEDIA GIORNALIERA: è la media dei valori semiorari validi (strumentalmente validi e sopra il minimo tecnico) acquisiti nel giorno di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (3) MEDIA SEMIORARIA: è la media dei valori elementari strumentalmente validi acquisiti nella semiora di riferimento, riferita alle condizioni previste dall'autorizzazione (4) - MIN/MAX: valori di concentrazione medi semiorari minimi e massimi rilevati nel mese. (a) Il valore limite è rispettato se nessun valore medio semiorario supera il valore limite di 100mg/Nm3 in un periodo di 24 ore, oppure in caso di non totale rispetto di tale limite, il 95% dei valori medi su 10 minuti non supera il valore di 150 mg/Nm3.

Elaborazione a cura del Dipartimento di Napoli- Area Territoriale

