



La “relazione semestrale” rappresenta il documento tecnico che il gestore dell’impianto è obbligato a redigere e trasmettere, oltre che ad altri enti, anche ad ARPAC, per consentire le specifiche valutazioni di conformità con quanto indicato nel documento AIA. Tale relazione contiene, dettagliatamente, la descrizione del funzionamento e la sorveglianza dell’impianto, da parte del gestore, nel periodo in esame. In particolare la documentazione trasmessa dal gestore ad ARPAC con protocolli 25051/2019 e 34470/2019 ed oggetto di istruttoria dalle competenti Unità Operative dell’Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Napoli ha consentito di poter formulare dei giudizi che si riportano sinteticamente nella tabella sottostante.

DOCUMENTI CONTROLLATI	UNITA' OPERATIVA CHE HA SVOLTO L'ISTRUTTORIA	GIUDIZIO
ARIA (EMISSIONI IN ATMOSFERA) 	UNITÀ OPERATIVA ARIA	<p>“I risultati delle analisi delle emissioni in atmosfera per il II^ semestre 2018 ai camini E1-E2-E3 sono conformi ai limiti del Decreto Dirigenziale n. 1653 del 01/12/2014.”</p> <p>Le risultanze del piano di monitoraggio e di controllo dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, relativo al 2° semestre 2018 (prot. ARPAC n. 25051/2019) per il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) sono conformi alle condizioni prescritte dal Decreto Dirigenziale AIA n. 1653 del 1/12/2014 e s.m.i.”</p> <p>con richiesta di chiarimenti e di documenti al gestore.</p>
ACQUE REFLUE (ACQUE DI SCARICO) 	UNITÀ OPERATIVA ACQUE REFLUE	<p>Per il II^ semestre 2018 “Il Gestore ha rispettato la frequenza mensile fissata dal PMeC, approvato con D.D. n.1653 del 01/12/2014, per le acque di scarico relativamente ai punti S1, S2 e S3.</p> <p>I risultati analitici degli autocontrolli sono conformi alle disposizioni previste dal D.D.n.1653 del 01/12/2014 della Regione Campania e dalla Tab.3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 per scarico in corpo idrico superficiale“con richieste da ottemperare inviate al gestore</p>
RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO) 	UNITÀ OPERATIVA AGENTI FISICI	<p>Considerato che il Decreto di AIA n. 1653 del 1/12/2014 e il PMeC allegato prevedono che i controlli programmati volti al monitoraggio dell'impatto acustico sono da eseguirsi con cadenza quadriennale. Si conclude che al momento non si ravvedono competenze specifiche della U.O.</p> <p style="text-align: center;">Agenti Fisici</p>
RIFIUTI 	UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI	<p>Dalla disamina della documentazione analitica ed amministrativa trasmessa dal gestore dell’impianto relativamente agli autocontrolli del II^ semestre 2018 “si esprime parere favorevole per quanto di competenza”</p>
ACQUE SOTTERRANEE (AREA DI SEDIME DELL'IMPIANTO) 	UNITÀ OPERATIVA SUOLO E RIFIUTI	<p>Dalla disamina della documentazione trasmessa risulta che “è stato rilevato il livello freaticometrico dei pozzi nei mesi di Maggio e Novembre”</p>
CONCLUSIONI		<p>“Sulla base di quanto sopra espresso dalla singole Unità Operative dell'Area Territoriale di Napoli, per quanto di loro rispettiva competenza e responsabilità, si conclude che: il piano di monitoraggio e di controllo dell'impianto Termovalorizzatore di Acerra, relativo al 2° semestre 2018 (prot. ARPAC n. 25051/2019 e n. 34470/2019), risulta conforme a quanto disposto dal Decreto Dirigenziale AIA n. 1653 del 1/12/2014 e s.m.i” con prescrizioni ed osservazioni fatte al gestore dell’impianto</p>