



**TABELLA -R8-**  
**INCENERITORE CON RECUPERO DI ENERGIA DI ACERRA (NA)**  
**VERIFICA CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI AIA**  
**RELAZIONI SEMESTRALI: I^ E II^ SEMESTRE 2020 - I^ E II^ SEMESTRE 2021**  
**ART. 237-SEPTIESDECIES, COMMA 5 D.LGS 152/2006 E S.M.I., PARAGRAFO B5.7 PUNTO 1**  
**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DI CUI AL DGRC N. 1653 DEL 01.12.2014**

La "relazione semestrale" rappresenta il documento tecnico che il gestore dell'impianto è obbligato a redigere e trasmettere, oltre che ad altri enti, anche ad ARPAC, per consentire le specifiche valutazioni di conformità con quanto indicato nel documento AIA. Tale relazione contiene, dettagliatamente, la descrizione del funzionamento e la sorveglianza dell'impianto, da parte del gestore, nel periodo in esame. In particolare la documentazione trasmessa dal gestore ad ARPAC, ed oggetto di istruttoria dalle competenti Unità Operative dell'Area Territoriale del Dipartimento ARPAC di Napoli, ha consentito di poter formulare dei giudizi che si riportano sinteticamente nella tabella sottostante come riportato in nota ARPAC prot. 43844/2023 del 07/07/2023

PERIODO DI RIFERIMENTO	PROTOCOLLO ARPAC DI ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE	VALUTAZIONE FINALE
<b>I^ semestre 2020</b>	556200/2020	Conforme
<b>II^ semestre 2020</b>	26048/21	Conforme
<b>I^ semestre 2021</b>	65148/21	Conforme
<b>II^ semestre 2021</b>	25750/22	Conforme
<b>CONCLUSIONI</b>	<p><i>"Gli esiti delle istruttorie rese sulla documentazione trasmessa dalla a2a Ambiente SPA per il PMeC relativo agli anni di riferimento sopra riportati, hanno restituito esito di globale conformità nella gestione dell'impianto a quanto prescritto nel documento autorizzativo D.D .1653 del 01.12.2014 s.m.i. Per le tre linee presenti in impianto, sono state eseguite le verifiche del SME in accordo con quanto previsto dal Manuale di Gestione SME.</i></p> <p><i>La Società ha riscontrato in modo esaustivo le richieste di integrazione e/o chiarimenti formulate da ARPAC in merito alla valutazione di detti PMeC.</i></p> <p><i>Il Manuale di Gestione SME, con allegate procedure interne e registri, risulta globalmente conforme alla normativa vigente ed alla "Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" ISPRA n. 87/2013"</i></p>	